

强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2020980301021505

环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-01:2014 低压成套开关设备
产品名称：智能组合式低压电力电容补偿装置(低压成套无功功率补偿装置)
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 15576-2008
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：904286170@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-03-17
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980301021505

产品系列、型号、规格:

HYIC6PHZ In=48.3A~6.04A,Icc=15kA;Ue=400V,Ui=690V;40kvar~5kvar;单相、三相结合补偿;50Hz;IP30、IP20,户内型;控制投切电容器的元件类型:复合开关

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: 904286170@qq.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-03-17
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。