

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2013010307658759

发证日期：2023年07月14日

有效期至：2032年05月12日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 H8MD-250S、H8MD-250H、H8MD-200S、H8MD-200H、H8MD-160S、H8MD-160H、HYM5E-250S、HYM5E-250H、HYM5E-200S、HYM5E-200H、HYM5E-160S、HYM5E-160H、HUM9E-250S、HUM9E-250H、HUM9E-200S、HUM9E-200H、HUM9E-160S、HUM9E-160H； U_i ：1000V； U_{imp} ：12kV； U_e ：AC 400/690V； I_n ：160、200、250(I_r ：0.4-1 可调)；过电流脱扣器类型：电子式；S型： I_{cs} ：55kA(AC400V)、5kA(AC690V)； I_{cu} ：55kA(AC400V)、5kA(AC690V)；H型： I_{cs} ：55kA(AC400V)、10kA(AC690V)； I_{cu} ：85kA(AC400V)、20kA(AC690V)； I_{cw} ：5kA/1s；选择性类别：B类；极数：3P、3P+N(3个保护极，N极常通)、4P(3个保护极，N极可开闭)；3P、4P适用于隔离，3P+N不适用于隔离
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心