

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002357



环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：王春梅



自我声明时间：2022-04-29

自我声明地点：浙江乐清

生产者签章

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002357

产品系列、型号、规格:

H8MD-630S、H8MD-630H、HYM5E-630S、HYM5E-630H、HUM9E-630S、HUM9E-630H；
Uimp:12kV；Ui:1000V；Ue:AC400V/AC690V；In:630A；过电流脱扣器类型:电子式；S 型：AC400V:Ics=Icu:75kA；
AC690V:Ics=Icu:15kA；H 型：AC400V:Ics:75kA，Icu:100kA；AC690V:Ics:20kA，Icu:30kA；Icw:10kA/1s；选择性
类别:B；3P，3P+N(3个保护极，N极常通)，4P(3个保护极，N极可开闭)，3P、4P 适用于隔离用，3P+N 不适
用于隔离用.型号解释详见附件

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：



自我声明时间: 2022-04-29

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002357

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

H 8 M D-□ □ / □ □ □ 000 □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1) 企业代号
- (2) 设计序号
- (3) 塑料外壳式断路器
- (4) 智能式脱扣器
- (5) 壳架等级额定电流 Inm(A): 630
- (6) 短路分断能力级别: S: 标准型; H: 高级型
- (7) 极数: 3-3P, 4A-3P+N, 4B-4P
- (8) 四极断路器中性极(N极)型式(注)
- (9) 智能脱扣器型式代号: 4-M型智能脱扣器; 5-H型智能脱扣器
- (10) 内部附件(000表示无附件)
- (11) 飞弧距离: 常规有飞弧的无代号, 零飞弧的W

HY M 5 E-□ □ / □ □ □ 000 □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 智能式脱扣器
- (5) 壳架等级额定电流 Inm(A): 630
- (6) 短路分断能力级别: S: 标准型; H: 高级型
- (7) 极数: 3-3P, 4A-3P+N, 4B-4P
- (8) 四极断路器中性极(N极)型式(注)
- (9) 智能脱扣器型式代号: 4-M型智能脱扣器; 5-H型智能脱扣器
- (10) 内部附件(000表示无附件)
- (11) 飞弧距离: 常规有飞弧的无代号, 零飞弧的W

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-04-29

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002357

产品系列、型号、规格(附件):

HU M 9 E - □ □ / □ □ □ 000 □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(1) 企业代号
(2) 塑料外壳式断路器
(3) 设计序号
(4) 智能脱扣器
(5) 壳架等级额定电流 Inm(A): 630
(6) 短路分断能力级别: S: 标准型; H: 高级型
(7) 极数: 3—3P, 4A—3P+N, 4B—4P
(8) 四级断路器中性极(N极)型式(注)
(9) 智能脱扣器型式代号: 4—M 型智能脱扣器; 5—H 型智能脱扣器
(10) 内部附件(000 表示无附件)
(11) 飞弧距离: 常规有飞弧的无代号, 零飞弧的 W

注: 四级产品中, 中性极(N极)的型式有两种: A型: N极始终接通, 不与其他三极一起合分; B型: N极与其他三极一起合分。

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-04-29
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。