

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107290030

发证日期: 2022年10月21日

有效期至: 2032年02月14日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 HYM3Z-250,HYM3Z-200,HYM3Z-160,HYM3Z-125,HYM3ZK-250,HYM3ZK-200,HYM3ZK-160,HYM3ZK-125,HUM9S-250,HUM9S-200,HUM9S-160,HUM9S-125 Uimp:8kV;Ui:1000V;Ue:AC400V; In: 125A(50A~125A连续可调)、160A(64A~160A连续可调)、200A(80A~200A连续可调)、250A(100A~250A连续可调); 过电流脱扣器类型:电子式; Ics:C型:25kA;S型:36kA;H型:50kA;R型:55kA; Icu:C型:36kA;S型:50kA;H型:70kA;R型:85kA; Icw:5kA/1s; 选择性类别:B类; 极数:3P(三个保护极,适用于隔离用)、3P+N(三个保护极,N极不可开闭,不适用于隔离用)、4P(三个保护极,N极可开闭,适用于隔离用); 适用于隔离用(3P+N除外).
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021年03月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心