

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2021980307000618



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2022-11-01  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2021980307000618



产品系列、型号、规格:

HYM3Z-250,HYM3Z-200,HYM3Z-160,HYM3Z-125,HYM3ZK-250,HYM3ZK-200,HYM3ZK-160,HYM3ZK-125,HUM9S-250,HUM9S-200,HUM9S-160,HUM9S-125 Uimp:8kV;Ui:1000V;Ue:AC400V; In: 125A(50A~125A 连续可调)、160A(64A~160A 连续可调)、200A(80A~200A 连续可调)、250A(100A~250A 连续可调);过电流脱扣器类型:电子式; Ics:C型:25kA;S型:36kA;H型:50kA;R型:55kA;Icu:C型:36kA;S型:50kA;H型:70kA;R型:85kA;Icw:5kA/1s;选择性类别:B类;极数:3P(三个保护极,适用于隔离用)、3P+N(三个保护极,N极不可开闭,不适用于隔离用)、4P(三个保护极,N极可开闭,适用于隔离用);适用于隔离用(3P+N除外).

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-11-01  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注:有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。