

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC21012283953

发证日期：2022年04月19日

有效期至：2031年03月17日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	自动转换开关电器 HYT3-400、HYT3-630、HYT5-400、HYT5-630、HUT9-400、HUT9-630； Uimp:12kV(主回路)、4kV(控制回路)；Ui:1000V(主回路)、400V(控制回路)；Ue:AC400V； HYT3-400、HYT5-400、HUT9-400：Ie: 250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A； HYT3-630、HYT5-630、HUT9-630：Ie: 250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A, 450A, 500A, 550A, 600A, 630A； 使用类别:AC-33iB； Icm(峰值)：84kA(C型)、105kA(S型)、143kA(H型)； Icn：40kA(C型)、50kA(S型)、65kA(H型)； 电器级别:CB级； 转换方式：ATSE； 极数：3P, 4P
产品标准和技术要求	GB/T 14048.11-2016
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年01月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心