

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307230171

发证日期: 2022年05月31日

有效期至: 2031年03月11日

委托企业名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
HYM3-400, HYM3-630, HYM3K-400, HYM3K-630, HYM5-400, HYM5-630, HUM9i-400, HUM9i-630
Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC220/230/240V, AC380/400/415V, AC500V, AC660/690V;
In: 250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A (HYM3-400, HYM3K-400, HYM5-400, HUM9i-400);
250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A, 450A, 500A, 550A, 600A, 630A (HYM3-630, HYM3K-630, HYM5-630, HUM9i-630); 过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式; C
型: AC220/230/240V: Ics=Icu: 50kA; AC380/400/415V: Ics: 30kA, Icu: 40kA; AC660/690V: Ics=Icu: 10kA; S
型: AC220/230/240V: Ics=Icu: 50kA, Icu: 75kA; AC380/400/415V: Ics: 36kA, Icu: 50kA; AC660/690V: Ics=Icu: 10kA; H
型: AC220/230/240V: Ics: 75kA, Icu: 100kA; AC380/400/415V: Ics: 50kA, Icu: 70kA;
AC500V: Ics=Icu: 36kA; AC660/690V: Ics: 10kA, Icu: 15kA; R
型: AC220/230/240V: Ics=Icu: 125kA; AC380/400/415V: Ics: 70kA, Icu: 100kA;
AC500V: Ics: 36kA, Icu: 50kA; AC660/690V: Ics: 15kA, Icu: 20kA; 选择性类别: A类; 极数:
3P, 3P+N (3个保护极, N极不可开闭, 中性极型式为A), 4P (3个保护极, N极可开闭, 中性极型式为B); 适用于隔离用 (除中性极型式为A的3P+N产品外); 配用的辅助触头: 辅助触头: 5NO5NC, 4NO4NC, 3NO3NC, 2NO2NC, 1NO1NC, 报警触头: 2NO2NC, 1NO1NC;
Ui: 415V; Uimp: 4kV; Ith: 6A;
AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/0.47A; DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.15A

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心