



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2022CQC107502-926919
(任务编号)

产品名称: 热过载继电器

型 号: JRS1-36、JRS1N-36、HUR9-36

检测机构: 福建省产品质量检验研究院




产品名称: 热过载继电器 型号: HUR9-36 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022-03-15 完成日期: 2022-03-28	委托人: 环宇高科有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇高科有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇高科有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

JRS1-36、JRS1N-36、HUR9-36; Uimp: 8kV; Ui: 660V; Ue: AC660V;
 Ie: 23A~32A, 30A~40A; 脱扣级别: 10A; 3P

配用的辅助触头: Uimp: 6kV; Ui: 500V, Ith: 6A, AC-15: 380V/0.95A,
 220V/1.64A、DC-13: 220V/0.15A、110V/0.3A, 1NO 1NC

主检:  日期: 2022-03-28

审核:  日期: 2022-03-29

签发:  日期: 2022-03-29



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	增加产品型号	JRS1-36、JRS1N-36	JRS1-36、JRS1N-36、HUR9-36

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-21DQ3107 (V2021CQC107502-848420);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2012010309574121;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-22DQ0737
首页	√	1	02501-22DQ0737
报告组成	√	1	02501-22DQ0737
安全型式试验报告	√	8	02501-22DQ0737-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

地 址: 福建省福州市杨桥西路山头角 121 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码: 350002

电 话: (0591)83713982 83762052

传 真: (0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net