

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010305290937

发证日期: 2021年03月16日

有效期至: 2031年03月16日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 双电源自动切换装置
HUSD18-63 ; Ui : 400V ; Ith : 63A ; Ue : AC230V(2P) , AC400V(3P , 4P) ; Uimp : 4kV(主) , 4kV(控) ; Ie : 6A , 10A , 16A , 20A , 25A , 32A , 40A , 50A , 63A ; 使用类别 : AC-33iB ; Icm(峰值) : 17kA ; Icn : 10kA ; 电器级别 : CB级 ; 转换方式 : ATSE ; 极数 : 2P , 3P , 4P ; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆志刚 陆楠

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: GQC2008010305290937

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

HU SD 18 □ □ - 63 / □ P
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业代号
- (2) 双电源自动切换装置
- (3) 设计序号
- (4) 功能代号: R——电网与电网的自投自复
S——电网与电网的自投不自复
F——电网与发电机间的自投自复
- (5) 结构: A——分体式; B——一体式
- (6) 壳架等级电流值
- (7) 极数(用阿拉伯数字表示,中性极用N表示)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心