

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980305000509

环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：双电源自动切换装置
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.11-2016
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：huyuisb@vip.163.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-03-20
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000509

产品系列、型号、规格:

HUSD18-63; U_i : 400V; I_{th} : 63A; U_e : AC230V(2P), AC400V(3P, 4P); U_{imp} : 4kV(主), 4kV(控); I_e : 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 使用类别: AC-33iB; I_{cm} (峰值): 17kA; I_{cn} : 10kA; 电器级别: CB 级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P, 3P, 4P; 型号解释详见附件

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujb@vip.163.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-03-20
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000509

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

HU SD 18 □ □ - 63 / □ P
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业代号
- (2) 双电源自动切换装置
- (3) 设计序号
- (4) 功能代号: R——电网与电网的自投自复
S——电网与电网的自投不自复
F——电网与发电机间的自投自复
- (5) 结构: A——分体式; B——一体式
- (6) 壳架等级电流值
- (7) 极数(用阿拉伯数字表示,中性极用N表示)

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujb@vip.163.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-03-20
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: