

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010305290938

发证日期: 2021年03月16日

有效期至: 2031年03月16日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 双电源自动切换装置
HUSD18-125; Ui:400V;Ith:125A;Ue:AC230V(2P),AC400V(3P,4P);Uimp:4kV(主),4kV(控);
Ie:63A,80A,100A,125A;使用类别:AC-33iB;Icm(峰值):30kA;Icn:15kA;电器级别:CB级;转换方式:ATSE;极数:2P,3P,4P;型号详见附录

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆刚 陆梅

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


附 录

证书编号：CQC2008010305290938

第 1 页 共 1 页

纸 号：

型号解释：



注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心