

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980309000019

环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称：热过载继电器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.4-2010  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：huyujbsb@vip.163.com  
指定签字人：

自我声明时间：2021-03-25  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980309000019



产品系列、型号、规格:

JRS2-12.5, 25; Ui:690V; Ue:AC660V; Ie (JRS2-12.5) :0.1A~0.16A, 0.16A~0.25A, 0.25A~0.40A, 0.40A~0.63A, 0.63A~1.0A, 0.8A~1.25A, 1.0A~1.6A, 1.25A~2.0A, 1.6A~2.5A, 2.0A~3.2A, 2.5A~4.0A, 3.2A~5.0A, 4.0A~6.3A, 5.0A~8.0A, 6.3A~10.0A, 8.0A~12.5A, 10.0A~14.5A; Ie (JRS2-25) :8.0A~12.5A, 10.0A~16A, 12.5A~20A, 16.0A~25.0A; 脱扣级别:10A; IP20; 3P; 配用的辅助触头: Ui:380V, Ith:6A, AC-15: 380V/0.26A、220V/0.45A, DC-13: 220V/0.14A、110V/0.27A, 1NO1NC

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-03-25  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。