



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645272

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

HUM18-40/1N, HUB9-40/1N; U_i : 500V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC230V; I_n : 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 瞬时脱扣类型: B, C, D 型; $I_{cn}=I_{cs}$: 6kA; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭)

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020; GB/T 10963.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 06 月 20 日 有效期至: 2029 年 06 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

