



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308674654

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
有填料封闭管式熔断器

RT16-160；熔断体 Un：AC380V；熔断体 In：32A，40A，50A，63A，80A，100A，125A，160A；额定分断能力 I₁：120kA；分断范围与使用类别：gG；熔断器支持件 U_{imp}：6kV；熔断器支持件 Un：AC660V；熔断器支持件 In：160A；极数：1P

产品标准和技术要求
GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 08 月 14 日 有效期至：2029 年 08 月 11 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 08 月 12 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

