

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307007758



环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：小型断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 10963.1-2020;GB/T 10963.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：huyujsh@vip.163.com
指定签字人：

王春梅

自我声明时间：2021-10-12
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307007758



产品系列、型号、规格:

DZ47N-63,DZ47N-63H,DZ47N-63Z,DZ47e-63,DZ47e-63H,DZ47e-63Z,DZ47K-63, DZ47K-63H, DZ47K-63Z,HYB5-63,HYB5-63H,HYB5-63Z; 参数及型号解释详见附件

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com
指定签字人:

王春梅

自我声明时间: 2021-10-12
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

自我声明编号: 2020980307007758



产品系列、型号、规格(附件):

BZ47N-63, DZ47N-63H, DZ47N-63Z, DZ47e-63, DZ47e-63H, DZ47e-63Z, DZ47e-63, DZ47N-63H, DZ47N-63Z, HYB5-63, HYB5-63H, HYB5-63Z
 If: 500V; Ulim: 6kV;
 Uc: AC220/380V, AC230/400V, AC240V/415V (1P); AC220V, AC230V, AC340V (1P+N, 2P); AC380V, AC400V, A
 C415V (2P, 3P, 3P+H, 4P); DC125V (1P); DC250V (2P);
 Im: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
 Type of Instantaneous Tripping Current: B, C, D;
 Ics:Icm:6kA/50kA; Icu:6kA/7.5kA;
 Poles: DZ47N-63, DZ47N-63Z, DZ47N-63H, HYB5-63: 1P+N (Switched) N
 pole), 2P, 3P, 3P+H(Switched N pole), 4P; DZ47N-63H, DZ47e-63H, DZ47N-63H, HYB5-
 63H, 2P (AC220V, AC230V, AC240V);
 DZ47N-63Z, DZ47e-63Z, DZ47N-63Z, HYB5-63Z: 1P (DC125V) 2P (DC250V)

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：huyujsh@vip.163.com
指定签字人：王春梅

自我声明时间: 2021-10-12
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007758

产品系列、型号、规格(附件):

0247N-63, 0247N-63H, 0247N-63Z, 0247E-63, 0247E-63H, 0247E-63Z, 0247H-63, 0247H-63H, 0247H-63Z, 0247N-63, 0247N-63H, 0247N-63Z, 0247E-63, 0247E-63H, 0247E-63Z, 0247H-63, 0247H-63H, 0247H-63Z

1: 500V; V_{imp}: 6kV;

1k: AC220V/380V, AC230V/400V, AC240V/415V (1P); AC220V, AC230V, AC240V (1P+N, 2P); AC380V, AC400V, AC415V (2P, 3P, 3P+N, 4P); DC125V (1P), DC250V (2P);

3n: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

瞬時脫扣類型: B 型, C 型, D 型; t_{int}: t_{int}(n): 6mA/10kA; I_{es}: 6mA/7.5kA;

組別: 0247N-63, 0247E-63, 0247H-63, 0247N-63Z, 0247E-63Z, 0247H-63Z 可參考 [1]; 2P, 3P, 3P+N 組別可參考 [2];

4P, 0247N-63H, 0247E-63H, 0247H-63H, 0247N-63Z, 0247E-63Z, 0247H-63Z 可參考 [3];

0247N-63Z, 0247E-63Z, 0247H-63Z: 1P (DC125V), 3P (DC250V);

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：huyujsh@vip.163.com
指定签字人：王春梅

自我声明时间: 2021-10-12
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。