



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0503



161121340515

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-834351

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: H8B-63H

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



## 安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-834351 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: H8B-63H 商 标: / 样品数量: 5台 样品生产序号: / 收样日期: 2021.07.22 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 环宇高科有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 制造商(生产者): 环宇高科有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇高科有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
---	--

试验结论: 依据 GB/T14048.2 -2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:


H8B-63H; Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ue: AC230/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P);

In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics: 7.5kA, Icu: 15kA; 选择性类别: A; 极数: 1P、2P、3P、4P; 适用于隔离

主检: 左海亮 签名:  日期: 2021.08.07

审核: 魏益松 签名:  日期: 2021.08.07

签发: 徐 亮 签名:  日期: 2021.08.07

中检质技检验检测科学研究院有限公司  
(检测机构名称、盖章)

2021年08月07日

检验检测专用章

备注:

样品编号:  
 #1~#2: 3P 63A  
 #3: 4P 63A  
 #4: 2P 63A  
 #5: 1P 63A

试验项目汇总表

顺序号/序号	试验项目	依据标准条款	试验结果
I/1	介电性能	8.3.3.3	P
2	机械操作和操作性能能力	8.3.3.4	
3	过载性能	8.3.3.5	
4	验证介电耐受能力	8.3.3.6	
5	验证温升	8.3.3.7	
6	验证主触头位置 (对适用于隔离的断路器)	8.3.3.10	
III/7	验证过载脱扣器	8.3.5.2	P
8	额定极限短路分断能力	8.3.5.3	
9	验证介电耐受能力	8.3.5.4	
10	验证过载脱扣器	8.3.5.5	
11	电气间隙和爬电距离	7.1.4	P
	其余试验见报告 02501-20DQ0705、02501-15DQ181		
	以下空白		