

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307007753

环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：小型断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 10963.1-2005;GB/T 10963.2-2008  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：huyujsb@vip.163.com  
指定签字人：

自我声明时间：2021-03-17  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007753

产品系列、型号、规格:

HUM18-63, HUM18-63E, HUM18-63Z, HUM18-63EZ, HUM18-63U; 参数详见附件

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: huyujb@vip.163.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-03-17  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007753

产品系列、型号、规格(附件):

HUM18-63, HUM18-63E, HUM18-63Z, HUM18-63EZ, HUM18-63U;

Ue: HUM18-63, HUM18-63E: AC230/400V (1P)、AC230V (1P+N)、AC400V (2P、3P、3P+N、4P);

HUM18-63Z, HUM18-63EZ: AC230/400V (1P)、AC400V (2P)、DC220V (1P、2P);

HUM18-63U:

AC230/400V (1P)、AC230V (1P+N)、AC400V (2P、3P、3P+N、4P)、DC220V (1P、2P);

Ui: 500V; Uimp: 4kV;

In: 1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

瞬时脱扣器类型: B型、C型 (AC/DC); D型 (AC);

HUM18-63, HUM18-63E: Ics=7500A、Icn=10000A (AC);

HUM18-63Z, HUM18-63EZ, HUM18-63U: Ics=7500A、Icn=10000A (AC); Ics=Icn=6000A (DC);

极数: AC: 1P、2P、3P、4P (所有极均带保护), 1P+N, 3P+N;

DC: 1P、2P (所有极均带保护);

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: huyujb@vip.163.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-03-17  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007753

产品系列、型号、规格(附件):

HUM18-63, HUM18-63E, HUM18-63Z, HUM18-63EZ, HUM18-63U;

Ue: HUM18-63, HUM18-63E: AC230/400V (1P)、AC230V (1P+N)、AC400V (2P、3P、3P+N、4P);

HUM18-63Z, HUM18-63EZ: AC230/400V (1P)、AC400V (2P)、DC220V (1P、2P);

HUM18-63U: AC230/400V (1P)、AC230V (1P+N)、AC400V (2P、3P、3P+N、4P)、

DC220V (1P、2P);

Ui: 500V; Uimp: 4kV;

In: 1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

Type of Instantaneous Tripping Current: B、C (AC/DC); D (AC);

HUM18-63, HUM18-63E: Ics=7500A、Icn=10000A (AC);

HUM18-63Z, HUM18-63EZ, HUM18-63U: Ics=7500A、Icn=10000A (AC); Ics=Icn=6000A (DC);

Poles: AC: 1P、2P、3P、4P、1P+N、3P+N;

DC: 1P、2P;

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: huyujsh@vip.163.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-03-17  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。