

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307007480




环宇集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇集团有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象温州大桥工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：漏电断路器
产品系列、型号、规格：DZ47NLE-125、DZ47eLE-125、DZ47LEK-125；参数及型号解释详见附件
依据的标准：GB/T14048.2-2008
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：huyujsb@vip.163.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-05-04
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007480

产品系列、型号、规格(附件):

DZ47_NLE-125、DZ47_eLE-125、DZ47LEK-125;

U_e: AC230V (1P+N, 2P), AC400V (3P, 3P+N, 4P);

U_i: 500V; U_{imp}: 4kV;

I_n: 63A、80A、100A、125A;

TMU;

I_{cs}: 7.5kA, I_{cu}: 10kA;

Utilization Category: A;

I Δ _n: 30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 150mA, 200mA, 300mA;

Electronic Residual Current Tripping Unit;

Rated Residual Operating Type: AC/A, Non-time-delay;


I Δ _m: 2.5kA;

Poles: 1P+N (With one protective poles, Uninterrupted N Pole), 2P, 3P, 3P+N

(With three protective poles, Uninterrupted N Pole), 4P; 2P, 3P, 4P:

Suitable for isolation, 1P+N, 3P+N: Not-suitable for isolation;

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujb@vip.163.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-05-04
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007480

产品系列、型号、规格(附件):

DZ47_nLE-125、DZ47_eLE-125、DZ47LEK-125;

U_e: AC230V (1P+N, 2P), AC400V (3P, 3P+N, 4P);

U_i: 500V; U_{imp}: 4kV;

I_n: 63A, 80A, 100A, 125A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

I_{cs}: 7.5kA, I_{cu}: 10kA;

使用类别: A类;

I Δ _n: 30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 150mA, 200mA, 300mA;

剩余电流脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC型/A型、非延时型;

I Δ _m: 2.5kA;

极数: 1P+N (一个保护极, N极常通), 2P、3P、3P+N (三个保护极, N极不可开闭), 4P;

2P、3P、4P适用于隔离, 1P+N、3P+N不适用于隔离;

型号的解释:

DZ47 □ - 125 / □
(1) (2) (3) (4)

(1) 系列代号

(2) nLE: 通用款漏电断路器 (红色手柄)


eLE: 电商款漏电断路器 (橙色手柄)

LEK: 电力款漏电断路器 (红色手柄)

(3) 壳架等级额定电流 (125A)

(4) 1N-1P+N, 2-2P, 3-3P, 3N-3P+N, 4-4P

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-05-04
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。