产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2013010307650828

发证日期：2022 年 03 月 30 日

有效期至：2031 年 03 月 16 日

委托人名称及注册地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称及注册地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称及生产地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	万能式断路器 H8A-4000、HUW9-3200、HUW9-4000； Uimp :12kV ;Ui :1000V ;Ue :AC400V/690V ; In : 2500A , 2900A , 3200A , 4000A ; 过电流脱扣器类型 : 电子式 ; AC400V : Ics : 100kA , Icu : 100kA , Icw : 100kA/1s ; AC690V : Ics : 70kA , Icu : 70kA , Icw : 70kA/1s ; 选择性类别 : B ; 3P、4P ; 适用于隔离用 配用的辅助触头 YQF1 : 4NO4NC ; Uimp : 4kV ; Ui : 400V , Ith : 10A , AC-15 : 230V/1.5A , 400V/0.9A ; DC-13 : 220V/0.27A ; 符合附录 N 的电子附件 : 欠电压脱扣器 Uimp : 12kV ; Ui : 690V ; Us : AC230V , 400V
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 04 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人 签发

中国质量认证中心