

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002203



环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：huyujsb@vip.163.com
指定签字人：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002203

产品系列、型号、规格:

HYW□□□-□; U_{imp} :12kV; U_i :1000V; U_e :AC400V/690V; I_n : 2000 壳架: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A; 2500 壳架: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A C型: AC400V: $I_{cs}=I_{cu}=I_{cw}/1s=55kA$; AC690V: $I_{cs}=I_{cu}=I_{cw}/1s=42kA$; N型: AC400V: $I_{cs}=I_{cw}/1s=65kA$; $I_{cu}=85kA$; AC690V: $I_{cs}=I_{cu}=I_{cw}/1s=50kA$; H型: AC400V: $I_{cs}=I_{cu}=I_{cw}/1s=85kA$; AC690V: $I_{cs}=I_{cu}=I_{cw}/1s=65kA$; 过电流脱扣器类型: 电子式; 频率: 50/60Hz; 选择性类别: B; 辅助触头: 4NO4NC、6NO6NC, I_{th} : 6A, AC-15: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; DC-13: DC220V/0.27A; 极数: 3P、4P (均为保护极, 适用于隔离用)

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-07-30

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:


强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307002203

产品系列、型号、规格(附件):

HYW3C-2500, HYW3CK-2500, HYW3N-2500, HYW3NK-2500, HYW3H-2500, HYW3HK-2500;
U_{imp}: 12kV; U_i: 1000V; U_e: AC400V/690V;
I_n: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A;
HYW3C-2500, HYW3CK-2500: AC400V: I_{cs}=I_{cu}=I_{ow}/I_s=50kA;
AC690V: I_{cs}=I_{cu}=I_{ow}/I_s=42kA;
HYW3N-2500, HYW3NK-2500: AC400V: I_{cs}=I_{ow}/I_s=65kA; I_{cu}=85kA;
AC690V: I_{cs}=I_{cu}=I_{ow}/I_s=50kA;
HYW3H-2500, HYW3HK-2500: AC400V: I_{cs}=I_{cu}=I_{ow}/I_s=85kA;
AC690V: I_{cs}=I_{cu}=I_{ow}/I_s=65kA;
ETU: 50/60Hz; Utilization Category: B;
Poles: 3P, 4P (Suitable for Isolation);
Attached Auxiliary Contacts: 4NO4NC, 6NO6NC, I_{th}: 6A;
AG-15: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A;
DC-13: DC220V/0.27A;

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujb@vip.163.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-07-30
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002203

产品系列、型号、规格(附件):

HYW3C-2500; HYW3CK-2500; HYW3N-2500; HYW3NK-2500; HYW3H-2500; HYW3HK-2500;
Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V/690V;
In: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A;
HYW3C-2500; HYW3CK-2500; AC400V: Ics=Icu= Icw/1s=50kA;
AC690V: Ics=Icu= Icw/1s=42kA;
HYW3N-2500; HYW3NK-2500; AC400V: Ics=Icu/1s=65kA; Icu=85kA;
AC690V: Ics=Icu= Icw/1s=50kA;
HYW3H-2500; HYW3HK-2500; AC400V: Ics=Icu= Icw/1s=85kA;
AC690V: Ics=Icu= Icw/1s=65kA;
过电流脱扣器类型: 电子式; 频率: 50/60Hz; 使用类别: B;
极数: 3P、4P (均为保护极, 适用于隔离用);
辅助触头: 4NO4NC, 6NO6NC, 1th: 6A;
AC-15: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A;
DC-13: DC220V/0.27A;

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujb@vip.163.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-07-30
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。