

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307007965




环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：huyujsb@vip.163.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-07-30
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007965

产品系列、型号、规格:

HYW□□□□□; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V/690V; In: 3200 壳架: 2000A、2500A、3200A; 4000 壳架: 2000A、2500A、3200A、4000A; C型: AC400V: Ics=Icu=Icw/1s=65kA; AC690V: Ics=Icu=Icw/1s=42kA; N型: AC400V: Ics=Icw/1s=70kA; Icu=85kA; AC690V: Ics=Icu=Icw/1s=65kA; H型: AC400V: Ics=Icw/1s=85kA; Icu=100kA; AC690V: Ics=Icu=Icw/1s=70kA; 过电流脱扣器类型: 电子式; 频率: 50/60Hz; 选择性类别: B; 辅助触头: 4NO4NC、6NO6NC, Ith: 6A, AC-15: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; DC-13: DC220V/0.27A; 极数: 3P、4P (均为保护极, 适用于隔离用)

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyjsb@vip.163.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-07-30
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007965

产品系列、型号、规格(附件):

HYW30-4000, HYW30CK-4000, HYW3N-4000, HYW3MK-4000, HYW3H-4000, HYW3HK-4000,
U_{imp}:12kV; U_i:1000V;
U_e:AC400V/690V;
I_n:2000A, 2500A, 3200A, 4000A;
HYW30-4000, HYW30CK-4000: AC400V: I_{cs}=I_{cu}= I_{cw}/1s=50kA;
AC690V: I_{cs}=I_{cu}= I_{cw}/1s=42kA;
HYW3N-4000, HYW3MK-4000: AC400V: I_{cs}= I_{cu}/1s=70kA; I_{cu}=85kA;
AC690V: I_{cs}=I_{cu} I_{cw}/1s=65kA;
HYW3H-4000, HYW3HK-4000: AC400V: I_{cs}= I_{cu}/1s=85kA; I_{cu}=100kA;
AC690V: I_{cs}=I_{cu}= I_{cw}/1s=70kA;
ETU: 50/60Hz; Utilization Category : B;
Poles : 3P, 4P (Suitable for isolation) ;
Attached Auxiliary Contacts: 4ND4NC, 0ND0MC , Ith: 6A;
AC-15: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A;
DC-13: DC220V/0.27A;

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-07-30
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007965

产品系列、型号、规格(附件):

HYW3C-4000, HYW3CK-4000, HYW3N-4000, HYW3NK-4000, HYW3H-4000, HYW3HK-4000;
Uimp: 12kV; Ui: 1000V;
Ue: AC400V/690V;
In: 2000A, 2500A, 3200A, 4000A;
HYW3C-4000, HYW3CK-4000: AC400V: Ics=Icu= Icw/1s=50kA;
AC690V: Ics=Icu= Icw/1s=42kA;
HYW3N-4000, HYW3NK-4000: AC400V: Ics= Icw/1s=70kA; Icu=85kA;
AC690V: Ics=Icu= Icw/1s=65kA;
HYW3H-4000, HYW3HK-4000: AC400V: Ics= Icw/1s=85kA; Icu=100kA;
AC690V: Ics=Icu= Icw/1s=70kA;
过电流脱扣器类型: 电子式; 频率: 50/60Hz; 使用类别: B;
极数: 3P, 4P (均为保护极, 适用于隔离用);
辅助触头: 4NO/4NC, 6NO/6NC, 1th: 5A;
AO-15: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A;
DO-13: DC220V/0.27A;

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujb@vip.163.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-07-30
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。