

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010307264006

发证日期：2021年07月22日

有效期至：2031年07月22日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	万能式断路器 HYW□□□-1600； U_e ：AC400V/690V； U_i ：1000V； U_{imp} ：12kV； I_n ：200A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A；过电流脱扣器类型：电子式；C型： I_{cs} ：35kA(AC400V)、25kA(AC690V)； I_{cu} ：35kA(AC400V)、25kA(AC690V)； I_{cw} ：35kA/1s(AC400V)、25kA/1s(AC690V)；N型： I_{cs} ：42kA(AC400V)、35kA(AC690V)； I_{cu} ：50kA(AC400V)、35kA(AC690V)； I_{cw} ：42kA/1s(AC400V)、35kA/1s(AC690V)；H型： I_{cs} ：50kA(AC400V)、42kA(AC690V)； I_{cu} ：65kA(AC400V)、42kA(AC690V)； I_{cw} ：50kA/1s(AC400V)、42kA/1s(AC690V)；频率：50/60Hz；选择性类别：B类；极数：3P（适用于隔离用）、4P（适用于隔离用）；辅助触头：4NO4NC、6NO6NC； I_{th} ：6A；AC-15：AC230V/1.3A，AC400V/0.75A；DC-13：DC220V/0.27A；
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚 谢肇煦



中国质量认证中心

