

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307007732




环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：万能式断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：huyujsb@vip.163.com  
指定签字人：

自我声明时间：2021-07-30  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007732

产品系列、型号、规格:

HYW□□□-1600;  $U_e$ : AC400V/690V;  $U_i$ : 1000V;  $U_{imp}$ : 12kV;  $I_n$ : 200A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A; 过电流脱扣器类型: 电子式; C型:  $I_{cs}$ : 35kA(AC400V)、25kA(AC690V);  $I_{cu}$ : 35kA(AC400V)、25kA(AC690V);  $I_{cw}$ : 35kA/1s(AC400V)、25kA/1s(AC690V); N型:  $I_{cs}$ : 42kA(AC400V)、35kA(AC690V);  $I_{cu}$ : 50kA(AC400V)、35kA(AC690V);  $I_{cw}$ : 42kA/1s(AC400V)、35kA/1s(AC690V); H型:  $I_{cs}$ : 50kA(AC400V)、42kA(AC690V);  $I_{cu}$ : 65kA(AC400V)、42kA(AC690V);  $I_{cw}$ : 50kA/1s(AC400V)、42kA/1s(AC690V); 频率: 50/60Hz; 选择性类别: B类; 极数: 3P(适用于隔离用)、4P(适用于隔离用); 辅助触头: 4NO4NC、6NO6NC;  $I_{th}$ : 6A; AC-15: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; DC-13: DC220V/0.27A;

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-07-30  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007732

产品系列、型号、规格(附件):

HYW30-1600, HYW3H-1600, HYW3H-1600, HYW3DK-1600, HYW3NK-1600, HYW3HK-1600;  
Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ur: AC400V/690V;  
In: 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A;  
过电流脱扣器类型: 电子式;  
HYW30-1600, HYW3DK-1600: Ics: 35kA (AC400V), 25kA (AC690V);  
Icu: 35kA (AC400V), 25kA (AC690V);  
Icw: 35kA/1s (AC400V), 25kA/1s (AC690V);  
HYW3H-1600, HYW3NK-1600: Ics: 42kA (AC400V), 35kA (AC690V);  
Icu: 50kA (AC400V), 35kA (AC690V);  
Icw: 42kA/1s (AC400V), 35kA/1s (AC690V);  
HYW3H-1600, HYW3HK-1600: Ics: 50kA (AC400V), 42kA (AC690V);  
Icu: 65kA (AC400V), 42kA (AC690V);  
Icw: 50kA/1s (AC400V), 42kA/1s (AC690V);  
使用类别: B 类;  
极数: 3P (适用于隔离用), 4P (适用于隔离用);  
辅助触头: 4NO/4NC, 6NO/6NC; Ith: 6A;  
AD-15: AC230V/1.3A, AD400V/0.75A;  
DC-13: DC220V/0.27A;

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-07-30  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007732

产品系列、型号、规格(附件):

HYW30-1600, HYW3N-1600, HYW3H-1600, HYW3CK-1600, HYW3NK-1600, HYW3HK-1600;  
Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC400V/690V;  
In: 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A;  
ETU:  
HYW30-1600, HYW3CK-1600: Ics: 35kA (AC400V), 25kA (AC690V);  
Icu: 35kA (AC400V), 25kA (AC690V);  
Icw: 35kA/1s (AC400V), 25kA/1s (AC690V);  
HYW3N-1600, HYW3NK-1600: Ics: 42kA (AC400V), 35kA (AC690V);  
Icu: 50kA (AC400V), 35kA (AC690V);  
Icw: 42kA/1s (AC400V), 35kA/1s (AC690V);  
HYW3H-1600, HYW3HK-1600: Ics: 50kA (AC400V), 42kA (AC690V);  
Icu: 65kA (AC400V), 42kA (AC690V);  
Icw: 50kA/1s (AC400V), 42kA/1s (AC690V);  
Utilization Category: B;  
Poles: 3P (Suitable for isolation), 4P (Suitable for isolation);  
Attached Auxiliary Contacts: 4NO/4NC, 6NO/6NC; Ith: 6A;  
AC-15: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A;  
DC-13: DC220V/0.27A;

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-07-30  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。