

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012272759

发证日期: 2021年07月22日

有效期至: 2031年07月22日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	万能式断路器 HYW□□□-6300; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V/690V; In: 4000A、5000A、6300A; C型: AC400V: Ics=Icu=Icw/1s=85kA; AC690V: Ics=Icu=Icw/1s=65kA; N型: AC400V: Ics=Icw/1s=100kA, Icu=120kA; AC690V: Ics=Icu=Icw/1s=85kA; H型: AC400V: Ics=Icu=Icw/1s=125kA; AC690V: Ics=Icu=Icw/1s=100kA; 过电流脱扣器类型: 电子式; 频率: 50/60Hz; 选择性类别: B; 辅助触头: 4NO4NC、6NO6NC, Ith: 6A, AC-15: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; DC-13: DC220V/0.27A; 极数: 3P、4P (均为保护极, 适用于隔离用)
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年11月04日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦

中国质量认证中心

