

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010307028009

发证日期: 2021 年 10 月 19 日

有效期至: 2031 年 10 月 19 日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
DZ20Y-1250/3300 ; Ue : AC380V ; Ui : 660V ; Uimp : 6kV ; In : 630A、700A、800A、1000A、1250A ; 过电流脱扣器类型 : 热磁式 ; Icu : 50kA ; Ics : 38kA ; 选择性类别 : A 类 ; 极数 : 3P ; 产品不适用于隔离

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 04 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨明

谢肇熙



中国质量认证中心

