

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307007721




环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：HYM1-63、HYM1K-63; 参数及型号解释详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2021-11-19
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007721

产品系列、型号、规格(附件):

HYW1-63, HYW1K-63;
Uimp:8kV;Ui:500V;Ue:AC400V;
In:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
L型: Icu:25kA, Ics:18kA, 极数 3P;
M型: Icu:50kA, Ics:35kA, 极数 3P, 3P+N(3个保护线, N线零线), 4P;
过电流脱扣器类型:热磁式;
使用类别:A类;极数: 3P, 3P+N(3个保护线, N线零线), 4P(3个保护线, N线可开闭);
不适用于隔离;
配套的辅助触头:
1th:3A;AD-15-Ue/Ie:AC380V/0.4A;
DC-13-Ue/Ie:DC220V/0.15A

型号的解析:



联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-19
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007721

产品系列、型号、规格(附件):

表 额定电压及附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励触头	辅助触头	欠电压脱扣器触头	分励脱扣器触头	报警触头	报警触头	报警触头
过流脱扣器方式	代号								
瞬时脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270
复式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370
附件名称	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠电压脱扣器报警触头	分励脱扣器报警触头	分励、欠电压脱扣器报警触头	报警触头	报警触头	报警触头	报警触头
过流脱扣器方式	代号								
瞬时脱扣器	218	228	238	248	258	268	278	288	298
复式脱扣器	318	328	338	348	358	368	378	388	398

联系人: 王春梅
 电话: 0577-62888554
 电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
 指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-19
 自我声明地点: 浙江乐清
 生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307007721

产品系列、型号、规格(附件):

HVM1-63, HVM1K-63;
Uimp: 8kV; Ui: 500V; Ue: AC400V;
In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
L : Icu: 25kA; Ics: 18kA; Poles: 3P;
M : Icu: 50kA; Ics: 35kA; Poles: 3P, 3P+N, 4P;
TMU; Utilization Category: A ;
Poles: 3P, 3P+N (Uninterrupted N Pole), 4P (Switched N pole) ; Not-suitable
for isolation;
Attached Auxiliary Contacts: 1th:3A;
AO-15; Ue/Ie: AC380V/0.4A;
DO-13; Ue/Ie: DC220V/0.15A;

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-11-19
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。