

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980307007719



环宇高科有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少 10 年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 环宇高科有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2008
生产企业名称: 环宇高科有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-03-18
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307007719



产品系列、型号、规格:

HYM1-125L、HYM1-125M、HYM1-125H、HYM1K-125L、HYM1K-125M、HYM1K-125H; 参数及型号解释详见附件

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujbsb@vip.163.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-03-18
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007719

产品系列、型号、规格(附件):

HYM1-125L、HYM1-125M、HYM1-125H、HYM1K-125L、HYM1K-125M、HYM1K-125H;

Uimp:8kV; Ui:800V;

Ue:AC400/690V(2P、3P、3P+N、4P), DC250V(2P Form);

In:16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; TMU;

AC400/690V: Ics:26/5kA(L)、35/10kA(M)、50/10kA(H),

Icu:35/10kA(L)、50/20kA(M)、85/20kA(H);

DC250V:Ics:10kA(L)、Icu:15kA(L), Ics:15kA(M)、Icu:20kA(M);

Utilization Category:A;

Poles: AC:2P(L、M)、3P(L、M、H)、3P+N(L、M、Uninterrupted N Pole)、

4P(L、M、Switched N pole);

Wiring mode:DC:2P Form(L、M);

2P、3P、4P: Suitable for isolation, 3P+N: Not-suitable for isolation;

Attached Auxiliary Contacts: 1N01NC; Ith:3A;

AC-15:400V/0.4A; DC-13:220V/0.15A;

Alarm contact: 1N01NC; Ith:3A;

AC-15:400V/0.3A; DC-13:220V/0.15A;

Electronic accessories in accordance with appendix N: Ui:400V; Uimp:4kV; Us:

AC230/400V;

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujbsb@vip.163.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-03-18
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007719

产品系列、型号、规格(附件):

HYM1-125L, HYM1-125M, HYM1-125H, HYM1K-125L, HYM1K-125M, HYM1K-125H;
Uimp:8kV; Ui:800V;
Ue:AC400/690V (2P, 3P, 3P+N, 4P), DC250V (2P 外形);
In:16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;
过电流脱扣器类型:热磁式;
AC400/690V: Ics:26/5kA (L 型), 35/10kA (M 型), 50/10kA (H 型),
Icu:35/10kA (L 型), 50/20kA (M 型), 85/20kA (H 型);
DC250V: Ics:10kA (L 型), Icu:15kA (L 型), Ics:15kA (M 型), Icu:20kA (M 型);
使用类别:A;
极数: AC:2P (L 型、M 型), 3P (L 型、M 型、H 型), 3P+N (L 型、M 型, N 极常通),
4P (L 型、M 型, N 极可开闭);
接线方式:DC:2P 外形 (L 型、M 型); 2P, 3P, 4P 适用于隔离, 3P+N 不适用于隔离;
配用的触头: 辅助触头: 1NO1NC; Ith:3A;
AC-15:400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A;
报警触头: 1NO1NC; Ith:3A;
AC-15:400V/0.3A, DC-13:220V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件大电压脱扣器: Ui:400V; Uimp:4kV; Us: AC230/400V;

型号的解析:



注: 1. 极数代号:

- 1) 二极产品无电动操作, 无转动操作
- 2) 四极产品中性极(N)的型式:
A型: 3P+N, N 极不安装过电流脱扣元件, 且N 极始终接通, 不与其它三极一起分断;
B型: 4P, N 极不安装过电流脱扣元件, 且N 极与其它三极一起分断(先分后合);
2. 脱扣器方式及附件代号(见表1)

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujb@vip.163.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-03-18
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307007719



产品系列、型号、规格(附件):

表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励及欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠电压脱扣器
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270
复式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370
附件名称	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠电压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头	分励、欠压脱扣器,报警触头	二组辅助触头报警触头	辅助触头欠电压脱扣器报警触头		
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	218	228	238	248	258	268	278		
复式脱扣器	318	328	338	348	358	368	378		

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujb@vip.163.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-03-18
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。