

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2002010307026105

发证日期：2021年11月18日

有效期至：2031年11月18日

**委托人名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**制造商名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称** 环宇高科有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 塑料外壳式断路器  
HYM1-400、HYM1K-400；参数及型号解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## II型自愿认证

### 附 录

证书编号: CQC2002010307026105

第 1 页 共 3 页

纸 号:

HYM1-400、HYM1K-400;

Ue:AC400V/690V(H型仅400V);

Uimp:8kV; Ui:800V; In:225A, 250A, 315A, 350A, 400A; 过电流脱扣器类型:热磁式, 电磁式; 选择性类别:A类;

Ics:L型:35kA/AC400V, 8kA/AC690V; M型:42kA/AC400V, 10kA/AC690V; H型:65kA/AC400V;

Icu:L型:50kA/AC400V, 15kA/AC690V; M型:65kA/AC400V, 20kA/AC690V; H型:100kA/AC400V;

3P(L、M、H型)、3P+N(3个保护极, N极常通, L、M型)、4P(3个保护极, N极可开闭, L、M型); 3P、4P适用于隔离用, 3P+N不适用于隔离用;

配用的辅助触头 2NC2NO:

Uimp:4kV; Ui:400V ; Ith:3A; AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

配用的报警触头 1NC1NO:Uimp:4kV; Ui:400V ; Ith:3A; AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.3A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

注:此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2002010307026105

第 2 页 共 3 页

纸 号:

型号的解释:

HY M 1 □ - 400 □ □ / □ □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 常规无代号, 电力专供用 K 表示
- (5) 壳架等级额定电流
- (6) 短路分断能力级别: L-标准型、M-较高分断型、H-高分断型
- (7) 操作方式: 手柄直接操作无代号, 电动机操作用 D 表示, 转动操作用 Z 表示
- (8) 极数代号 (3—三极、4—四极)
- (9) 脱扣器方式及附件代号 (见注 2)
- (10) 四极断路器中性极型式 (见注 1)
- (11) 派生代号: 常规产品无代号; 透明盖产品用“T”表示

注: 1.四级产品中性极(N)的型式:

A型: 3P+N, N 极不安装过电流脱扣元件, 且N 极始终接通, 不与其它三极一起合分;

B型: 4P, N 极不安装过电流脱扣元件, 且N 极与其它三极一起合分(N 极先合后分);

2. 脱扣器方式及附件代号(见表1)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号: CQC2002010307026105

纸 号:

表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励及欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠电压脱扣器
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270
复式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370
附件名称	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠电压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头	分励、欠压脱扣器,报警触头	二组辅助触头报警触头	辅助触头欠电压脱扣器报警触头		
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	218	228	238	248	258	268	278		
复式脱扣器	318	328	338	348	358	368	378		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心