

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307026106

发证日期: 2021年03月11日

有效期至: 2031年03月11日

**委托人名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**制造商名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称** 环宇高科有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 塑料外壳式断路器  
HYM1-630、HYM1K-630; 参数及型号解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2008

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆楠 陆楠

# 中国质量认证中心



# 产品认证证书

## II型自愿认证

### 附 录

证书编号: CQC2002010307026106

第 1 页 共 3 页

纸 号:

HYM1-630、HYM1K-630;

$U_{imp}$ :8kV;  $U_i$ :800V;  $U_e$ :AC400V/690V(H 型仅 400V);

$I_n$ :400A, 500A, 630A;

过电流脱扣器类型:热磁式; 使用类别:A 类;

$I_{cs}$ :L 型:35kA/AC400V, 8kA/AC690V;

M 型:42kA/AC400V, 10kA/AC690V;

H 型:65kA/AC400V;

$I_{cu}$ :L 型:50kA/AC400V, 15kA/AC690V;

M 型:65kA/AC400V, 20kA/AC690V;

H 型:100kA/AC400V;

极数:3P、4P(N 极可开闭)(仅 M 型):不适用于隔离用;

配用的辅助触头: $I_{th}$ :3A;

AC-15: $U_e/I_e$ :AC400V/0.4A;

DC-13: $U_e/I_e$ :DC220V/0.15A;

注:此附录与证书同时使用时有效。



## 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2002010307026106

第 2 页 共 3 页

纸 号:

型号的解释:



注 1: 脱扣器方式及附件代号(见表 1)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



### 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号: CQC2002010307026106

纸 号:

表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励及欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠电压脱扣器
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270
复式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370
附件名称	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠电压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头	分励、欠压脱扣器,报警触头	二组辅助触头报警触头	辅助触头欠电压脱扣器报警触头		
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	218	228	238	248	258	268	278		
复式脱扣器	318	328	338	348	358	368	378		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心