



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-849100
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: HYM1-1250

检测机构: 福建省产品质量检验研究院







产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: HYM1-1250 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-08-30 完成日期: 2021-09-18	委托人: 环宇高科有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇高科有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇高科有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HYM1-1250; Uimp:8kV; Ui:800V; Ue:AC400V/690V; In:800A、1000A、1250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 400V: Ics:42kA; Icu:85kA; 690V: Ics:12.5kA; Icu:25kA; 选择性类别: A 类; 3P;不适用于隔离用

主检: 	日期: 2021-09-18	 福建省产品质量检验研究院 2021年10月15日
审核: 	日期: 2021-10-14	
签发: 	日期: 2021-10-15	

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.2—2008	GB/T14048.2—2020

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-17DQ820(A2017CCC0307-2691020);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2010010307437661;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

