

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307007964




环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：huyujsb@vip.163.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-11-16
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307007964

产品系列、型号、规格:

HYM3-160C,HYM3-160S,HYM3-160H, HYM3-160R,HYM3K-160C,HYM3K-160S, HYM3K-160H,HYM3K-160R,HYM5-160C, HYM5-160S,HYM5-160H,HYM5-160R, HYM5-63R,HYM5-125R,HYM3-63R, HYM3-125R,HYM3K-63R,HYM3K-125R; 参数详见附件

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-11-16
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307007964

产品系列、型号、规格(附件):

HYM3-160C, HYM3-160S, HYM3-160H, HYM3-160R, HYM3K-160C, HYM3K-160S, HYM3K-160H, HYM3K-160R, HYM5-160C, HYM5-160S, HYM5-160H, HYM5-160R, HYM5-63R, HYM5-125R, HYM3-63R, HYM3-125R, HYM3K-63R, HYM3K-125R
Uimp: 6kV;
Ui: 1000V;
Ue: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, AC500V, AC660V/690V;
In: 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 65A, 70A, 75A, 80A, 90A, 100A, 110A, 120A, 140A, 150A, 180A;
过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;
Ics:
(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V)
C 型 Ics=20kA/10kA/6kA;
S 型 Ics=30kA/25kA/14kA;
(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/
(AC660V/AC690V)
H 型 Ics=50kA/36kA/30kA/18kA;
R 型 Ics=65kA/50kA/35kA/18kA;
Icu:
(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V)
C 型 Icu=40kA/20kA/8kA;
S 型 Icu=50kA/36kA/8kA;
(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/
(AC660V/AC690V)
H 型 Icu=70kA/50kA/30kA/10kA;
R 型 Icu=85kA/70kA/50kA/10kA;
选择性脱扣 A;
适用于剩余(3P+N 除外);
极数: 3P, 3P+N(三个保护线, N 极固定); 4P(三个保护线, N 极可开闭);
适用频率: 50Hz/60Hz;
配用的辅助触点: 双掷触点;
辅助触点: 2NO/2NC, 1NO/1NC, 双掷触点, 2NO/2NC, 1NO/1NC;
Ith: 6A;
AC-15 Ue: AC380V/400V/415V, In: 0.47A;
DC-13 Ue: DC 110V, DC220V/250V, Ie: 0.15A

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyjsb@vip.163.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-11-16
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007964

产品系列、型号、规格(附件):

HYM3-160C, HYM3-160S, HYM3-160H, HYM3-160R, HYM3K-160C, HYM3K-160S, HYM3K-160H, HYM3K-160R, HYM5-160C, HYM5-160S, HYM5-160H, HYM5-160R, HYM5-63R, HYM5-125R, HYM5-63R, HYM5-125R, HYM5K-63R, HYM5K-125R, HYM5K-63R, HYM5K-125R

Uimp 8kV;
 Ur 1000V;
 Ue AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, AC500V, AC690V/690V;
 In 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 65A, 70A, 75A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A, 140A, 150A, 160A;
 过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;
 Ics:
 (AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC690V/AC690V):
 C 型 Ics=20kA/10kA/4kA;
 S 型 Ics=30kA/25kA/4kA;
 (AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/
 (AC690V/AC690V):
 H 型 Ics=50kA/30kA/30kA/5kA;
 R 型 Ics=65kA/50kA/35kA/5kA;
 Icu:
 (AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC690V/AC690V):
 C 型 Icu=40kA/20kA/8kA;
 S 型 Icu=50kA/30kA/8kA;
 (AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/
 (AC690V/AC690V):
 H 型 Icu=75kA/50kA/30kA/10kA;
 R 型 Icu=85kA/70kA/50kA/10kA;
 选择性类别: A;
 适用于短路(SF+N 除外);
 脱扣: 3P+N (三个保护线, N 线固定), 4P (三个保护线, N 线可移动);
 适用频率: 50Hz/60Hz;
 配用的辅助触头: 报警触头;
 辅助触头: 2NO/2NC, 1NO/1NC, 报警触头, 2NO/2NC, 1NO/1NC;
 Ith 5A;
 AC-15 Ue AC380V/400V/415V, Ie 0.47A;
 DC-13 Ue DC110V, DC220V/250V, Ie 0.15A

联系人: 王春梅
 电话: 0577-62888554
 电子邮箱: huyujb@vip.163.com
 指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-16
 自我声明地点: 浙江乐清
 生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。