

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307230171

发证日期: 2021年11月03日

有效期至: 2031年03月11日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、
规格、型号

塑料外壳式断路器

HYM3-400, HYM3-630, HYM3K-400, HYM3K-630, HYM5-400, HYM5-630

Ui:1000V; Uimp:12kV; Ue:AC220/230/240V, AC380/400/415V, AC500V, AC660/690V;

In:250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A (HYM3-400, HYM3K-400, HYM5-400);

250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A, 450A, 500A, 550A, 600A, 630A (HYM3-630, HYM3K-630, HYM5-630); 过电流脱扣器类型:热磁式, 电磁式; C

型:AC220/230/240V:Ics=Icu:50kA; AC380/400/415V:Ics:30kA, Icu:40kA; AC660/690V:Ics=Icu:10kA; S

型:AC220/230/240V:Ics:50kA, Icu:75kA; AC380/400/415V:Ics:36kA, Icu:50kA; AC660/690V:Ics=Icu:10kA; H

型:AC220/230/240V:Ics:75kA, Icu:100kA; AC380/400/415V:Ics:50kA, Icu:70kA;

AC500V:Ics=Icu:36kA; AC660/690V:Ics:10kA, Icu:15kA; R

型:AC220/230/240V:Ics=Icu:125kA; AC380/400/415V:Ics:70kA, Icu:100kA;

AC500V:Ics:36kA, Icu:50kA; AC660/690V:Ics:15kA, Icu:20kA; 选择性类别:A类; 极数:3P, 3P+N(3个保护极, N极

不可开闭, 中性极型式为A), 4P(3个保护极, N极可开闭, 中性极型式为B); 适用于隔离用(除中性极型式为A的3P+N

产品外); 配用的辅助触头: 辅助触头:5NO5NC, 4NO4NC, 3NO3NC, 2NO2NC, 1NO1NC, 报警触

头:2NO2NC, 1NO1NC; Ui:415V; Uimp:4kV; Ith:6A;

AC-15:Ue/Ie:AC380/400/415V/0.47A; DC-13:Ue/Ie:DC110/220/250V/0.15A.

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨刚

谢肇煦



中国质量认证中心

