产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2007010307224076

发证日期：2022 年 03 月 17 日

有效期至：2031 年 03 月 11 日

委托人名称及注册地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称及注册地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称及生产地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	漏电断路器 HUM8L-630S/33000,HUM8L-630S/4A3000,HUM8L-630S/4B3000,HUM8LY-630S/33000,HUM8LY-630S/4A3000,HUM8LY-630S/4B3000;Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V;In:400A,500A,630A;过电流脱扣器类型:热磁式;选择性类别:A类;Ics=Icu:70kA;I△m:17.5kA;I△n:100/300/500mA 可调;额定剩余动作类型: AC 型,A 型;漏电脱扣器的类型:电子式;极数:3P,3P+N(带三个保护极,N 极不可开闭,不适用于隔离),4P(带三个保护极,N 极可开闭,适用于隔离);型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 04 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人　　签发

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2007010307224076

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

型号的解释：



注：四极产品中，中性极（N 极）的型式有二种：
A 型：N 极始终接通，不与其它三极一起合分；B 型：N 极与其它三极一起合分。

表 1

代号	型　式	说　　明
3	热磁式脱扣器	同时具有过电流反时限保护特性，过电流瞬时动作保护特性

中国质量认证中心