

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307000033



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 32902-2016;GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-02-22
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307000033

产品系列、型号、规格:

HYM1LC-400Y、HYM1LC-400S、HYM1LCK-400Y、HYM1LCK-400S; 具体参数和型号解释详见附件

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-02-22
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307000033

产品系列、型号、规格(附件):

HYMILC-400Y, HYMILC-400S, HYMILCK-400Y, HYMILCK-400S;
Inm: 400A; Uc: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV;
In: 400A (0.4In-1.0In 连续可调);
过电流脱扣器类型: 电子式;
Ics: 70kA; Icu: 70kA;
Icw: 2kA/1s;
IΔn: 30mA/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/800mA/1000mA 分档
可调;
漏电流脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC 型;
IΔn: 25%Icn; 选择性类别: B 类;
自动重合闸时间: 20s-60s; TD 型;
极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭, 产品不适用于隔离),
4P (3 个保护极, N 极可开闭, 产品适用于隔离)

型号解释:
HX M 1 L C 11 - 脱扣 11 / 11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1) 企业代号
(2) 塑料外壳式断路器
(3) 设计序号
(4) 具有剩余电流保护功能
(5) 具有重合闸功能
(6) 普通款: 无; 电力款: K
(7) 壳架等级额定电流(A): 400
(8) Y (高品质型), S (标准型)
(9) 极数: 3N; 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭); 4P (3 个保护极, N 极可开闭)

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-02-22
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。