



# 产品认证证书

证书编号: CQC20012245002

发证日期: 2021年03月11日

有效期至: 长期有效

**委托人名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**制造商名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称** 环宇高科有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 剩余电流动作断路器  
HYM1LC-630Y , HYM1LC-630S , HYM1LCK-630Y , HYM1LCK-630S ;  
Ue:AC400V;Ui:1000V;Uimp:8kV; 过 电 流 脱 扣 器 类 型 : 电 子  
式 ;In:630A;Icu:70kA;Ics:70kA;Icw:10kA/1s; 漏 电 脱 扣 器 的 类 型 : 电 子  
式;I $\Delta$ n:50/100/200/300/400/500/800/1000mA 可调/AC 型;I $\Delta$ m:17.5kA;使用类别:B 类;极数:  
3P+N(带 3 个 保 护 极,N 极 常 通,不 适 用 于 隔 离);4P(带 3 个 保 护 极,N 极 可 开 闭,适 用 于 隔 离);自动重合闸  
时间:20s~60s

**产品标准和技术要求** GB/T 32902-2016;GB/T 14048.2-2008

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC13-462295-2017 认证规则的要求, 特发此证。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:



## 中国质量认证中心