

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2014010307743602

发证日期：2021年11月15日

有效期至：2031年03月11日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	漏电断路器 HYM1L-125L、HYM1L-125M、HYM1LY-125L、HYM1LY-125M、HYM1LK-125L、HYM1LK-125M、HYM1LYK-125L、HYM1LYK-125M； Ue：AC230V（2P）、AC400V（3P、3P+N、4P）；In：16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A；Uimp：8kV；过电流脱扣器类型：热磁式；L型：Ics：22kA；Icu：35kA；M型：Ics：35kA；Icu：50kA；IΔn：30mA（仅非延时型） /50mA/100mA/200mA/300mA/500mA 任选三挡可调/AC型、A型；剩余电流脱扣器类型：电子式；IΔm：25%Icu；选择性类别：A类；极数：2P（带一个保护极，N极可开闭，适用于隔离用）、3P（适用于隔离用）、3P+N（带三个保护极，N极不可开闭，不适用于隔离）、4P（带三个保护极，N极可开闭，适用于隔离用）；配用的辅助触头（1NO1NC）：Ith：3A；辅助触头：AC-15：Ue：AC400V/Ie：0.4A；DC-13：Ue：DC220V/Ie：0.15A；报警辅助触头：AC-15：Ue：AC400V/Ie：0.3A；DC-13：Ue：DC220V/Ie：0.15A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦

中国质量认证中心

