

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002184




环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：漏电断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2021-11-26  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307002184

产品系列、型号、规格:

HYM1L-125L、HYM1L-125M、HYM1LY-125L、HYM1LY-125M、HYM1LK-125L、HYM1LK-125M、HYM1LYK-125L、HYM1LYK-125M;  $U_e$ : AC230V (2P)、AC400V (3P、3P+N、4P);  $I_n$ : 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A;  $U_{imp}$ : 8kV; 过电流脱扣器类型: 热磁式; L 型:  $I_{cs}$ : 22kA;  $I_{cu}$ : 35kA; M 型:  $I_{cs}$ : 35kA;  $I_{cu}$ : 50kA;  $I_{\Delta n}$ : 30mA (仅非延时型) / 50mA/100mA/200mA/300mA/500mA 任选三挡可调/AC 型、A 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式;  $I_{\Delta m}$ : 25% $I_{cu}$ ; 选择性类别: A 类; 极数: 2P(带一个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用)、3P (适用于隔离用)、3P+N(带三个保护极, N 极不可开闭, 不适用于隔离)、4P(带三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用); 配用的辅助触头(1NO1NC):  $I_{th}$ : 3A; 辅助触头: AC-15:  $U_e$ : AC400V/ $I_e$ : 0.4A; DC-13:  $U_e$ : DC220V/ $I_e$ : 0.15A; 报警辅助触头: AC-15:  $U_e$ : AC400V/ $I_e$ : 0.3A; DC-13:  $U_e$ : DC220V/ $I_e$ : 0.15A

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-11-26  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002184

产品系列、型号、规格(附件):

HYMIL-125L, HYMIL-125M, HYMILY-125L, HYMILY-125M

Ui: 800V; Uimp: 8kV;

Un: AC230V (2P); AC400V (3P; 3P+N; 4P);

In: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

L型: Icu: 22kA; Ics: 35kA;

M型: Icu: 35kA; Ics: 50kA;

IΔn: 30mA (仅非延时型) / 50mA/100mA/200mA/300mA/500mA 任选三线可测/AC/A型;

剩余电流脱扣器类型: 电子式; IΔn: 20kAcr;

使用类别: A类;

极数: 2P(带一个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用); 3P(适用于隔离用);  
3P+N(带三个保护极, N极不可开闭, 不适用于隔离);  
4P(带三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用);

配用的辅助触点(1NO1NC): 1th: 3A;

辅助触点: AC-15: Un: AC400V/In: 0.4A; DC-13: Un: DC220V/In: 0.15A;

报警辅助触点: AC-15: Un: AC400V/In: 0.3A; DC-13: Un: DC220V/In: 0.15A;

型号解释:

- |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |   |   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|---|
| HY  | M   | L   | L   | □   | -   | 125 | □   | /   | □    | □ | □ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |   |   |
- (1) 企业代号
  - (2) 塑料外壳式断路器
  - (3) 设计序号
  - (4) 具有漏电(剩余电流)保护功能(电子式)
  - (5) 非延时型无代号, 延时型代号“Y”
  - (6) 壳架等级额定电流(A)
  - (7) 极数/极数分断能力规格: M型(较高分断型), L型(一般型)
  - (8) 极数<sup>①②</sup>
  - (9) 脱扣器方式及附件代号(见表1)
  - (10) 四极断路器中极型式<sup>③</sup>

联系人: 王春梅  
 电话: 0577-62888554  
 电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
 指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-26  
 自我声明地点: 浙江乐清  
 生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980307002184

产品系列、型号、规格(附件)：

注：1) 2P用2表示，3P用3表示，3P+N及4P用4表示

2) 四极断路器的中性线(N线)的型式分为两种：

A型：N线不安装过电流脱扣元件，且N线单独接通。不与其他三线一起合分(代号A)

B型：N线不安装过电流脱扣元件，且N线与其它二线一起合分(代号B)

其中A型四极断路器即3P+N型。

表1 脱扣器方式及附件代号

| 附件名称          | 附件代号  |       |
|---------------|-------|-------|
|               | 复式脱扣器 | 解时脱扣器 |
| 无附件           | 300   | 200   |
| 报警触头          | 308   | 208   |
| 分励脱扣器         | 310   | 210   |
| 辅助触头          | 320   | 220   |
| 辅助触头<br>报警触头  | 328   | 228   |
| 分励脱扣器<br>辅助触头 | 340   | 240   |

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：王春梅

自我声明时间：2021-11-26  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。