

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2014010307743603

发证日期: 2021年11月15日

有效期至: 2031年03月11日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	漏电断路器 HYM1L-250L、HYM1L-250M、HYM1LY-250L、HYM1LY-250M、HYM1LK-250L、HYM1LK-250M、HYM1LYK-250L、HYM1LYK-250M; Ue: AC230V (2P)、AC400V (3P、3P+N、4P); In: 100A、125A、160A、180A、200A、225A、250A; Uimp: 8kV; 过电流脱扣器类型: 热磁式; L型: Ics: 25kA; Icu: 35kA; M型: Ics: 35kA; Icu: 50kA; IΔn: 30mA/50mA/100mA/200mA/300mA/500mA 任选三挡可调/AC型、A型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; IΔm: 25%Icu; 选择性类别: A类; 极数: 2P(带一个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用)、3P(适用于隔离用)、3P+N(带三个保护极, N极不可开闭, 不适用于隔离)、4P(带三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用); 配用的辅助触头(1NO1NC): Ith: 3A; 辅助触头: AC-15: Ue: AC400V/Ie: 0.4A; DC-13: Ue: DC220V/Ie: 0.15A; 报警辅助触头: AC-15: Ue: AC400V/Ie: 0.3A; DC-13: Ue: DC220V/Ie: 0.15A;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦

中国质量认证中心

