

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002185



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：漏电断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：王春梅

自我声明时间：2021-11-27  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002185

产品系列、型号、规格:

HYM1L-250L、HYM1L-250M、HYM1LY-250L、HYM1LY-250M、HYM1LK-250L、HYM1LK-250M、HYM1LYK-250L、HYM1LYK-250M; Ue: AC230V (2P)、AC400V (3P、3P+N、4P); In: 100A、125A、160A、180A、200A、225A、250A; Uimp: 8kV; 过电流脱扣器类型: 热磁式; L 型: Ics: 25kA; Icu: 35kA; M 型: Ics: 35kA; Icu: 50kA; IΔn: 30mA/50mA/100mA/200mA/300mA/500mA 任选三挡可调/AC型、A 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; IΔm: 25%Icu; 选择性类别: A 类; 极数: 2P(带一个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用)、3P (适用于隔离用)、3P+N(带三个保护极, N 极不可开闭, 不适用于隔离)、4P(带三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用); 配用的辅助触头(1NO1NC): Ith: 3A; 辅助触头: AC-15: Ue: AC400V/Ie: 0.4A; DC-13: Ue: DC220V/Ie: 0.15A; 报警辅助触头: AC-15: Ue: AC400V/Ie: 0.3A; DC-13: Ue: DC220V/Ie: 0.15A;

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-27  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002185

产品系列、型号、规格(附件):

HYWTL-250L, HYWTL-250M, HYMTLY-250L, HYMTLY-250M;  
Ui: 800V; Uimp: 8kV;  
Ue: AC230V (2P), AC400V (3P, 3P+N, 4P);  
In: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;  
过电涌脱扣器类型: 热磁式;  
L型: Icu: 25kA; Icu: 35kA;  
M型: Icu: 35kA; Icu: 50kA;  
IΔn: 30mA/50mA/100mA/200mA/300mA/500mA 任选三档可调/AG型, A型;  
剩余电涌脱扣器类型: 电子式; IΔn: 25%Iou;  
使用类别: A类;  
极数: 2P(带一个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用); 3P(适用于隔离用);  
3P+N(带三个保护极, N极不可开闭, 不适用于隔离);  
4P(带三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用);  
配用的辅助触头(1NO1NC): 1th: 3A;  
辅助触头: AC-15: Ue: AC400V/Ie: 0.4A; DC-13: Ue: DC220V/Ie: 0.15A;  
报警辅助触头: AC-15: Ue: AC400V/Ie: 0.3A; DC-13: Ue: DC220V/Ie: 0.15A;

型号的解释:  
HY M 1 L □ □ □ □ □ □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6)(7) (8)(9)(10)

- 1) 企业代号
- 2) 塑料外壳式断路器
- 3) 设计序号
- 4) 具有漏电(剩余电流)保护功能(电子式)
- 5) 非延时型代号, 延时型代号“Y”
- 6) 壳架等级额定电流(A)
- 7) 额定短路分断能力规格: M型(额定分断型), L型(一般型)
- 8) 脱扣<sup>TM</sup>
- 9) 脱扣器方式及附件代号(见表1)
- 10) 四极断路器中脱扣型式<sup>TM</sup>

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-27  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002185

产品系列、型号、规格(附件):

注: 1) 2P用2表示, 3P用3表示, 3P+N及4P用4表示  
2) 四极断路器的中性线(N线)的型式分为两种:  
A型: N线不安装过电流脱扣元件, 且N线始终接通, 不与其他三线一起合分(代号A)  
B型: N线不安装过电流脱扣元件, 且N线可断开, 与其他三线一起合分(代号B),  
其中A型四极断路器即3P+N,  
表1 脱扣器型式及附件代号

代 号 型 式	无	脱扣 器	分 断 器	带 触 头	带 触 头+ 保 管 触 头	分 断 器+ 带 触 头
带触头脱扣器	200	208	210	220	228	240
无触头脱扣器	300	308	310	320	328	340

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-27  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。