

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010307279790

发证日期: 2021年11月15日

有效期至: 2031年03月11日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 漏电断路器
HYM1L-400 、 HYM1LY-400 、 HYM1LK-400 、 HYM1LYK-400; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010307279790

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HYM1L-400 、 HYM1LY-400 、 HYM1LK-400 、 HYM1LYK-400
Uimp:8kV; Ui:800V; Ue:AC400V;In:225A、250A、315A、350A、400A;过电流脱扣器类型:热磁式;
选择性类别: A 类;Ics:35kA、Icu:50kA;IΔm:12.5kA;IΔn:100/300/500mA 可调;额定剩余动作类
型: AC 型、A 型;漏电脱扣器的类型:电子式;极数:3P(适用于隔离用)、3P+N(带三个保护极,N
极不可开闭,不适用于隔离)、4P(带三个保护极,N 极可开闭,适用于隔离用);频率适用于 50/60Hz;

型号解释:

HY M 1 L □ □ - 400 / □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 具有漏电(剩余电流)保护功能(电子式)
- (5) 非延时型无代号, 延时型代号“Y”
- (6) 常规无代号, 电力专供用 K 表示
- (7) 壳架等级额定电流(A)
- (8) 极数注 1)
- (9) 四级断路器中性极型式注 2)

注: 1) 2P 用 2 表示, 3P 用 3 表示, 3P+N 及 4P 用 4 表示

2) 四级断路器的中性极(N 极)的型式分为两种:

A 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其他三极一起合分(代号 A);

B 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其他三极一起合分(代号 B)。

其中 A 型四级断路器即 3P+N 型。



中国质量认证中心