

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307001949



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：漏电断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：王春梅

自我声明时间：2021-11-27
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：王春梅



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001949

产品系列、型号、规格:

HYM1L-630、HYM1LY-630、HYM1LK-630、HYM1LYK-630 ; 参数及型号解释详见附件

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-27
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001949

产品系列、型号、规格(附件):

HVM1L-630, HVM1LY-630, HVM1LK-630, HVM1LYE-630 ; Uimp: 8kV ; Ui: 800V; Ur: AC400V; In: 400A, 500A, 630A; (过电流脱扣器脱扣特性曲线: Ics:35kA; Icu:50kA; Icn:300mA, 500mA, 1000mA 分极动作; 脱扣器动作类型: AC 型, A 型; 脱扣器额定电流电子式: I_m:25%I_n; 选择性类别: A 类; 脱扣: 3P (适用于隔离用), 3P+N带三个保护极, N 极不可开闭, 不适用于隔离, 4P带三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用; 频率适用于 50/60Hz;

型号解释:

H Y M L 630 1 L 2 2 630 / 2 2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 企业代号
 - (2) 塑料外壳式断路器
 - (3) 设计序号
 - (4) 额定电流(额定电流)保护特性(电子式)
 - (5) 非选择型无代号, 选择型代号 "Y"
 - (6) 零线无代号, 零线单独用 "N" 表示
 - (7) 壳架等级额定电流(A)
 - (8) 额定电压(U)
 - (9) 塑壳断路器中位脱扣型式(2)
- 注: 1) 3P 用 3 表示, 3P+N 用 4 表示
 2) 塑壳断路器的中位脱扣(N 脱)的型式分为两种:
 A 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其他三极一起分合(代号 A)
 B 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其他三极一起分合(代号 B)
 其中 A 型塑壳断路器称 3P+N 型。

联系人: 王春梅
 电话: 0577-62888554
 电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
 指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-27
 自我声明地点: 浙江乐清
 生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。