

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC22107337064

发证日期：2022年03月31日

有效期至：2032年03月30日

委托企业名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
HYM3E-1250、HYM3EK-1250、HYM3EP-1250、HYM3E-1000、HYM3EK-1000、HYM3EP-1000、HYM3E-800、HYM3EK-800、HYM3EP-800、EXM3E-1250、EXM3E-1000、EXM3E-800；参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107337064

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HYM3E-1250、HYM3EK-1250、HYM3EP-1250、HYM3E-1000、HYM3EK-1000、HYM3EP-1000、HYM3E-800、
HYM3EK-800、HYM3EP-800、EXM3E-1250、EXM3E-1000、EXM3E-800;

Uimp: 12kV; Ui: 1000V;

Ue: AC220/230/240V、AC380/400/415V、AC660/690V; 50Hz;

过电流脱扣器类型: 电子式;

HYM3E-800、HYM3EK-800、HYM3EP-800、EXM3E-800:

In: 800A (IR: 500A/550A/600A/630A/660A/700A/750A/800A 可调);

HYM3E-1000、HYM3EK-1000、HYM3EP-1000、EXM3E-1000:

In: 1000A (IR: 630A/680A/720A/780A/820A/900A/950A/1000A 可调);

HYM3E-1250、HYM3EK-1250、HYM3EP-1250、EXM3E-1250:

In: 1250A (IR: 630A/700A/800A/900A/1000A/1100A/1200A/1250A 可调);

S 型: AC220/230/240V: Ics: 50kA, Icu: 75kA; AC380/400/415V: Ics: 36kA, Icu: 50kA;

AC660/690V: Ics: 10kA, Icu: 20kA;

H 型: AC220/230/240V: Ics: 75kA, Icu: 100kA; AC380/400/415V: Ics: 50kA, Icu: 70kA;

AC660/690V: Ics: 20kA, Icu: 30kA; Icw: 20kA/1s;

选择性类别: B;

极数: 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极常通), 4P (3 个保护极, N 极可开闭);

3P+N 不适用于隔离用, 3P、4P 适用于隔离用



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107337064

第2页 共2页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

HY M 3 □ □ - □ □ □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

- (1)企业代号
- (2)塑料外壳式断路器
- (3)设计序号
- (4)电子式 E
- (5)电力专供用 K 表示, 电力标准柜专供用 P 表示
- (6)电流段(A): 800、1000、1250
- (7)短路分断能力级别: S-标准型; H-高分断型
- (8)操作方式代号: 无代号-手柄直接操作; P-电动操作; Z-转动手柄操作
- (9)断路器极数: 3 为三极; 4 为四极
- (10)四极断路器中性极(N 极)型式(注)
- (11)过电流脱扣器型式
- (12)内部附件代号(000 代表无附件)
- (13) 控制器功能代号: 基本型: 无代号;
- 拓展型: E1; (过载长延时整定电流 IR、过载长延时整定时间 TR、短路短延时整定电流 Is、短路短延时整定时间 Ts、短路瞬时整定电流 Ii。(4P 多个中性极整定保护 IRN))
- 通讯型: E2。(功能和拓展型功能一样, 仅多一个通讯外接接口, 此功能未经验证)

注: 四极产品中, 中性极(N 极)的型式有二种:

- A 型: N 极不装过电流脱扣器, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起分合;
- B 型: N 极不装过电流脱扣器, 与其它三极一起合分。



中国质量认证中心