

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307000160




环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：huyujsb@vip.163.com  
指定签字人：

自我声明时间：2021-11-12  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307000160



产品系列、型号、规格:

HYM3E-32、HYM3EP-32、HYM3EK-32、HYM3E-63、HYM3EP-63、HYM3EK-63、HYM3E-100、HYM3EP-100、HYM3EK-100、HYM3E-125、HYM3EP-125、HYM3EK-125、HYM3E-160、HYM3EP-160、HYM3EK-160; 参数及型号解释详见附件

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com  
指定签字人:



自我声明时间: 2021-11-12  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307000160

产品系列、型号、规格(附件):

HYM3E-32, HYM3EP-32, HYM3EK-32, HYM3E-63, HYM3EP-63, HYM3EK-63, HYM3E-100, HYM3EP-100, HYM3EK-100, HYM3E-125, HYM3EP-125, HYM3EK-125, HYM3E-160, HYM3EP-160, HYM3EK-160  
Uimp:8kV;Ui:1000V;  
Ue:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,AC500V (仅适用于H型与R型) ,AC660V/AC690V;  
In:32A (IR=12.5A, 16A, 20A, 22A, 25A, 28A, 32A 可调), 63A (IR=25A, 32A, 36A, 45A, 50A, 56A, 63A 可调), 100A (IR=40A, 50A, 63A, 70A, 80A, 90A, 100A 可调), 125A (IR=40A, 50A, 63A, 70A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A 可调), 160A (IR=63A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A, 140A, 150A, 160A 可调);  
Ics: (AC220V/AC230V/AC240V) /(AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V):C型 Ics=20kA/10kA/4kA;S型 Ics=30kA/25kA/4kA; (AC220V/AC230V/AC240V) /(AC380V/AC400V/AC415V) /AC500V/ (AC660V/AC690V):H型 Ics=50kA/36kA/30kA/5kA,R型 Ics=65kA/50kA/35kA/5kA;  
Icu: (AC220V/AC230V/AC240V) /(AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V):C型 Icu=40kA/20kA/8kA;S型 Icu=50kA/36kA/8kA; (AC220V/AC230V/AC240V) /(AC380V/AC400V/AC415V) /AC500V/ (AC660V/AC690V):H型 Icu=75kA/50kA/30kA/10kA;R型 Icu=85kA/70kA/50kA/10kA;  
Icw(kA/s):3kA/1s;  
过电流脱扣器类型: 电子式;  
选择性类别: A;  
极数: 3P,3P+N(3个保护极,N极普通),4P;  
适用于隔离(3P+N 不适用);  
适用频率: 50/60Hz;

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-11-12  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980307000160

产品系列、型号、规格(附件)：

HY M 3 E □-□ □ □ / □ □ 4 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

- (1)机型代号
- (2)型号代号
- (3)认证型号
- (4)电子元件
- (5)额定电压
- (6)额定电流(A)：32、63、100、125、160
- (7)额定电压/电流：C-6系列；S-6系列；T-6系列；E-6系列；E-6系列；E-6系列
- (8)操作方式代号：无代号-手柄直接操作；1-脚踏操作；2-脚踏手柄操作
- (9)附件系列代号：3-角二线；4-角二线
- (10)附件系列代号(ON 数)：空开、1.1.1
- (11)附件系列代号(ON 数)
- (12)附件系列代号(ON 数)
- (13)附件系列代号(ON 数)
- (14)附件系列代号(ON 数)

注：附件系列、中价型(多款)的型式有二种：

- A型：手柄不经过电流互感器，且与附件直接，不与其他三脚一起分合；
- B型：手柄不经过电流互感器，与其它三脚一起分合。

表1 附件系列代号

附件系列代号	A		B		备注
	代号	说明	代号	说明	
100、125、160	1	分励脱扣器	1-1	磁励脱扣器	
100	2	欠压脱扣器	2-1	报警触点	

联系人：王春梅  
 电话：0577-62888554  
 电子邮箱：huyusj@vip.163.com  
 指定签字人：



自我声明时间：2021-11-12  
 自我声明地点：浙江乐清  
 生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。