

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010305027979

发证日期: 2021年03月16日

有效期至: 2031年03月16日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 刀开关
H□□-600/□□; Uimp:12kV; Ui:1140V; Ith:600A; Ue:AC415V, AC690V; Ie: 600A; Icw:25kA/1s(Ue:AC415V/690V), Icm:52.5kA(Ue:AC415V); 使用类别: AC-20A(HD11、HD11F、HD11FA、HS11、HS11F、HD12、HD13、HD13BX、HD14、HS12、HS13、HS13BX, Ue:AC690V; HD11、HD11F、HD11FA、HS11、HS11F, Ue:AC415V), AC-21B(HD12、HD13、HD13BX、HD14、HS12、HS13、HS13BX, Ue:AC415V); 3P、4P; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆楠 陆楠

中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证


附 录

证书编号: CQC2003010305027979

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:



注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心