

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010302146279

发证日期: 2021年02月03日

有效期至: 2031年01月07日

委托人名称 环宇集团浙江高科股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇集团浙江高科股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 上联控股集团有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇吞底村中南一路20号

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关
HYGL-100(详见型号解释); Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V; Ith:100A; Ie:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; Icw=8kA/1s; Icm(峰值):13.6kA; 使用类别:AC-22B; 3P、4P

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人: 主任:

陆柏 陆柏

中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证


附 录

证书编号：CQC2019010302146279

第 1 页 共 1 页

纸 号：

型号的解释：



注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心