

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980302000273



环宇高科有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少 10 年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 环宇高科有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 熔断器式隔离开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.3-2017
生产企业名称: 环宇高科有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com
指定签字人: 王春梅

自我声明时间: 2021-03-27
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000273

产品系列、型号、规格:

HR6-400/30,HR6-400/31; Uimp:12kV;Ui:1140V;Ue:AC400V; Ith=Ie:400A;额定限制短路电流:50kA;

使用类别: AC-22B,AC- 23B;极数:3P.

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujb@vip.163.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-03-27

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。