

# 强制性认证产品符合性自我声明





自我声明编号：2020980302001093

环宇高科有限公司（生产者） 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者） 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：熔断器式隔离开关  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 14048.3-2017  
生产企业名称：上联控股集团有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路20号

联系人：王春梅  
电话：13676576299  
电子邮箱：huyujsb@vip.163.com  
指定签字人：

自我声明时间：2021-05-03  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302001093

产品系列、型号、规格:

HR17-250/3□□; 型号解释详见附件

;Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith=Ie:80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A; Ue: AC400V; Iq: 50kA; 使用类别: AC- 22B; 3P;配用的辅助触头: 1N01NC, Uimp:4kV, Ui:400V, Ith:3A, AC-15:380V/3A

联系人: 王春梅  
电话: 13676576299  
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-05-03  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302001093

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:



联系人: 王春梅  
电话: 13676576299  
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-05-03  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。