

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020960302000656



环宇集团浙江高科股份有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

环宇集团浙江高科股份有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 环宇集团浙江高科股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则: 低压元器件
产品名称: 熔断器式隔离开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T14048.3-2017
生产企业名称: 上联控股集团有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路20号

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com
指定签字人: 王春梅

自我声明时间: 2020-11-03
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: [Red circular stamp of Huayu Group Zhejiang Gaoke Co., Ltd. with a star in the center and the number 3303820109260 at the bottom]

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020960302000656

产品系列、型号、规格:

HYH16-160/3 U_i :1000V; U_{imp} :12kV; U_e : AC400V; $I_{th}=I_e$: 32A、63A、100A、125A、160A; 额定限制短路电流: 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujb@vip.163.com
指定签字人:



自我声明时间: 2020-11-03
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。