

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2012010304565143

发证日期: 2021年03月16日

有效期至: 2031年03月16日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
CJX2-1810、CJX2-1801,CJX2-1810N,CJX2-1801N ; Ith:32A;Ui:690V ;
AC-3:Ue:AC220V/380V/660V ; Ie:18A/18A/12A (CJX2-1810,CJX2-1801) ,
AC-4:Ue:AC380V/660V,Ie:7.7A/3.8A (CJX2-1810、CJX2-1801,CJX2-1810N,CJX2-1801N);
Us:AC36V/50Hz , 110V/50Hz , 127V/50Hz , 220V/50Hz , 380V/50Hz ; 3P ; 配用的辅助
触头 : Ith:10A;AC-15:380V/0.95A、 220V/1.6A , DC-13: 220V/0.15A、 110V/0.3A;

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2010

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆柏

中国质量认证中心

