

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2012010304565138

发证日期: 2021年03月16日

有效期至: 2031年03月16日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
CJX2-80,CJX2-80N,CJX2-95,CJX2-95N;
Ith:125A;Ui:690V;AC-3:Ue:AC220V/AC380V/660V,Ie:80A/80A/49A(CJX2-80),Ie:95A/95A/55A(CJX2-95);AC-4:Ue:AC380V/660V,Ie:37A/17.3A(CJX2-80,CJX2-80N),Ie:44A/21.3A(CJX2-95,CJX2-95N);Us:AC36V,AC110V,AC127V,AC220V,AC380V;3P; 配用的辅助触头:Ith:10A;AC-15:380V/0.95A,220V/1.6A;DC-13:220V/0.15A,110V/0.3A;1NO1NC

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2010

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆楠 陆楠

中国质量认证中心

